

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(30.09.2022 – 06.10.2022)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
30.09.2022	12,94	400	675,22	800	4,09	30
01.10.2022	26,05	400	613,43	800	3,97	30
02.10.2022	11,18	400	513,16	800	4,24	30
03.10.2022	35,97	400	543,55	800	4,28	30
04.10.2022	31,82	400	673,67	800	4,55	30
05.10.2022	26,4	400	459,10	800	4,66	30
06.10.2022	5,73	400	707,92	800	4,67	30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
30.09.2022	12,51	400	720,14	800	21,00	30
01.10.2022	20,61	400	658,16	800	18,41	30
02.10.2022	25,69	400	678,87	800	16,17	30
03.10.2022	10,7	400	702,95	800	17,07	30
04.10.2022	22,88	400	704,71	800	19,00	30
05.10.2022	17,12	400	699,66	800	21,55	30
06.10.2022	13,69	400	742,91	800	16,44	30

**Легенда:**

**ИСДВ** – измерена средно-дневна вредност

**ГВЕ** – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\*\*\*

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM<sub>10</sub> честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM<sub>10</sub> честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт е-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)